



Oggetto: **Comunicazione SUAP pratica n. 00171720246-10052021-1808 - SUAP 5225 - 00171720246 SKA S.p.a.** – Ampliamento complesso industriale in Via Agosta, 3 - Comune di Sandrigo - *D.G.R. n. 2948 del 6/10/2009 “Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici”*. **Parere. Ns. rif. n° VA57/2021.**

SUAP di Sandrigo
suap.vi@cert.camcom.it

e, p.c. Direzione Uffici Territoriali
per il Dissesto Idrogeologico

Con riferimento alla nota avente prot. n. 390486 del 28/10/2021 (ns. prot. n. 499315/2021) di trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi svoltasi il 28/10/2021, nonché del parere del Consorzio di Bonifica Brenta, si prende atto di quanto segue:

- dei contenuti della documentazione essenziale inoltrati al fine della presente istanza, da cui si evince che l'intervento in argomento interessa una modesta impermeabilizzazione potenziale ovvero di 0,25 ettari ca. e prevede come opere di mitigazione la realizzazione di un fossato interno alla proprietà con capacità di raccolta e smaltimento di un volume complessivo di 119 mc con scarico controllato delle acque meteoriche in fosso privato;
- della valutazione di compatibilità idraulica datata 21.10.2021 sottoscritta dal geol. Roberto Rech, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione del Veneto al n. 308;
- del parere del Consorzio di Bonifica Brenta espresso con nota n. 16191 del 27/10/2021 che fa parte integrante a questo, laddove non ne sia in contrasto.

Si può, pertanto, esprimere, per gli aspetti di competenza, **parere favorevole** alla variante di cui all'oggetto alle seguenti condizioni:

- ogni superficie destinata alle opere di mitigazione dovrà vincolarsi in modo che ne sia definita l'inedificabilità assoluta e l'obbligo di conservare la destinazione come opera di drenaggio idraulico nel tempo (es. mediante atto notarile o vincolo comunale);
- ogni opera di mitigazione dovrà essere sottoposta a periodiche ed opportune attività di manutenzione dal richiedente, in modo che questa possa conservare al meglio la propria efficienza sia nella raccolta sia nello smaltimento delle acque meteoriche. Tali opere, relativamente all'art.50, c.1, lett. h della L.R. n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio” ed alla delibera di cui all'oggetto, sono definite opere di urbanizzazione primaria e come tali vanno considerate e trattate.

Si precisa, infine, che il presente parere è rilasciato ai soli fini di una verifica di compatibilità idraulica con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio e non sostituisce in alcun modo eventuali altri pareri di concessione/autorizzazione idraulica di cui al R.D. n. 523/1904 o di altro tipo (idraulico, paesaggistico, ambientale, ecc.) che risultino necessari.

Distinti saluti.

Il Direttore
Ing. Giovanni Paolo Marchetti

Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Paolo Marchetti
Responsabile per l'istruttoria: Ing. Giovanni Maderni - giovanni.maderni@regione.veneto.it
Referente istruttoria: Rag. Fiorella Sella tel.: 0444/337823 - fiorella.sella@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da GIOVANNI PAOLO MARCHETTI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione: Uffici Territoriali Per Il Dissesto Idrogeologico
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza codice struttura 8800110900
Contrà Mure S. Rocco 51 – 36100 Vicenza Tel. 0444337811 – Fax 0444337867
e-mail: geniocivilevi@regione.veneto.it PEC: geniocivilevi@pec.regione.veneto.it